



## CERTIFICADO DE GARANTÍA DAT CONTROLER® PLUS

### DATOS DE LA INSTALACIÓN:

PROPIETARIO: \_\_\_\_\_

INSTALADO POR: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA DE LA INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL PRODUCTO:

PARARRAYOS: **DAT CONTROLER PLUS**

MODELO: **DAT CONTROLER PLUS 60**

NÚMERO DE SERIE: **000777093**

**APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A. certifica que este producto ha sido fabricado bajo los requerimientos de calidad ISO 9001:2008, pasando favorablemente los controles de calidad de nuestros laboratorios.**

**DAT CONTROLER® PLUS está fabricado en acero inoxidable AISI 316 y no contiene elementos radioactivos.**

**DAT CONTROLER® PLUS dispone de:**

\* **CERTIFICADO DE PRODUCTO AENOR nº 058/000003** (test consecutivo corriente de rayo - tiempo de avance).

• **CORRIENTE SOPORTADA CERTIFICADA: 100kA**

Aplicación directa de 10 impulsos de corriente con onda tipo rayo de 10/350  $\mu$ s, corriente de pico superior a 100KA y energía específica superior a 2,5 MJ/ $\Omega$  según normas IEC 60060-1 e IEC 61083-1.

• **TIEMPO DE AVANCE DEL CEBADO CERTIFICADO.**

Cumpliendo lo establecido en las normas UNE 21186 y NFC 17102, con un valor certificado de:

$$\Delta t = 60 \mu s$$

\* **CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES DE LLUVIA.**

Aislamiento superior al 95% en condiciones de lluvia.

\* **CERTIFICADO DE RADIO DE PROTECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA UNE 21186, NFC 17102 y NP 4426.**

## GARANTÍA

DAT CONTROLER® PLUS queda garantizado contra todo defecto de fabricación por el plazo de dos años.

### NOTA IMPORTANTE:

Rogamos completen este documento y lo remitan a APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A. para que surta efecto la garantía.

Paterna, 19 de AGOSTO 2013

APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A.

Manuel Tatay  
Departamento Técnico

APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A.  
Parque Tecnológico de Valencia  
C/ Nicolás Copérnico, 4  
46980 Paterna (Valencia), ESPAÑA (Spain)  
Tel: (+34)96 131 82 50 - Fax: (+34)96 131 82 06  
e-mail: atsa@at3w.com

